



ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA
GAZDASÁGI ÉS MŰKÖDTETÉSI IGAZGATÓ-HELYETTES

KI/41-13/2018.

Tárgy: kiegészítő tájékoztatás

Tisztelt Ajánlattevő!

Az Országgyűlés Hivatala által megindított a „**Klímarendszerek felújítása és karbantartási feladatok ellátása (704/2018.)**” tárgyú közbeszerzési eljárásban feltett újabb ajánlattevői kérdésekre a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt) 114. § (6) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a következő válaszokat adom.

1. Kérdés: GSZ- 1 tervlapon szereplő padlástérhez kapcsolódó ventilátorok nem szerepelnek a költségvetésben.

Válasz: A kérdésben említett terv tanulmányterv. A ventilátorok nem képezik a mostani kivitelezés tárgyát. Ezért nem szerepel a költségvetésben.

2. Kérdés: Légtechnikai munkák 6.2 kiírás továbbá a hozzá kapcsolódó terv sincs összhangban, a terven nem jelölt a berendezés.

Válasz: A 6.2 költségvetési tétel a mélypincei ventilátorra vonatkozik. Ahhoz nem szükséges és nincs is terv.

Budapest, 2018. május 16.

Tisztelettel: