

MŰSZAKI TARTALOM

2. rész: „Hőszivattyúk cseréje”

Az Országházban található Kiállító tér, a Látogatóközpont és a Mélygarázs fűtési és hűtési energiáját 2 db hőszivattyú biztosítja. A két berendezés gyakori műszaki hibákat követően oly mértékben meghibásodott, hogy a szakszerviz gazdasági és üzembiztonsági okokból cseréjüket javasolja. A berendezések jelenleg sem működőképesek, alkatrész utánpótlásuk nehézkes, hosszú átfutási idejű. A két hőszivattyú a hőigénynek megfelelően együttműködik, vezérlésük össze van kötve, ezért is indokolt az együttes cseréjük. Ki- és beszerelésük a Látogatóközpont városi oldalánál daruval, szét és összeszereléssel történhet.

A munkavégzés során erős és gyengeáramú szerelések, bekötések átalakítása, vezérlések gépekhez történő illesztése, beszabályozás, üzempróba, kezelő személyzet oktatása is meg fog történni.

A megvalósulási dokumentáció elkészítése a feladat része.