

72.	Frisslevegő befűvő csőventilátor EHLIS RR250C V=300m3/h, P=119W		Pince gépház	1	folyamatos		x	2												1 633 Ft
73.	DAIKIN RXYQOT Kompresszor-kondenzátor hűtőegységek 2 kompresszoros	Szerverterem	Északi udvar gépház	3	folyamatos			12	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	31 900 Ft
74.	CONDAIR gőzlenedvesítő Defensor Visual MK5		Pince gépház	2	folyamatos		x	2				x								3 267 Ft
75.	YORK YLCC-12-38 folyadék hűtő I.	Parapet fan-coilok, Dunai oldal	I-es Klímagépház pince	1	nyári			2			x									4 933 Ft
76.	YORK YLCC-12-38 folyadék hűtő II.			1	nyári			2				x								
77.	YORK 4 csőesparapet Fan-coilok	Dunai oldalon található irodák	Dunai oldal, 1-es ütem	198	folyamatos		x	3												72 765 Ft
78.	AIRVENT B32828 légkezelő I.	I. tárgyaló	I-es klímagépház	1	időszakos		x	4			x									3 267 Ft
79.	AIRVENT B32828 légkezelő II.	II. tárgyaló	II-es klímagépház	1	időszakos		x	4			x									3 267 Ft
80.	YORK YCRE-100SB folyadék hűtő I.	Parapet fan-coilok, déli oldal	Pince hűtőgépház	1	nyári		x	2			x									2 483 Ft
81.	YORK YCRE-100SB folyadék hűtő II.	Parapet fan-coilok, déli oldal		1	nyári		x	2				x								
82.	GÜNTNER S-QVH kondenzátor I.	YORK YCRE-100SB folyadék hűtő I.	Déli udvar	1	nyári		x	2			x									1 633 Ft
83.	GÜNTNER S-QVH kondenzátor II.	YORK YCRE-100SB folyadék hűtő II.		1	nyári		x	2				x								
84.	YORK 4 csőesparapet Fan-coilok	Déli részen található irodák	Déli oldal, 2 ütem	226	folyamatos		x	3			x									83 055 Ft
85.	YORK YCSE B 380 SB50 folyadék hűtő	Parapet fan-coilok, északi oldal	Pince hűtőgépház	1	nyári		x	2			x									1 660 Ft
86.	GÜNTNER GFV kondenzátor I.	YORK YCSE B 030 SB50 folyadék hűtő	Északi udvar	1	nyári		x	2			x									1 633 Ft
87.	GÜNTNER GFV kondenzátor II.	YORK YCSE B 030 SB50 folyadék hűtő		1	nyári		x	2				x								
88.	YORK 4 csőesparapet Fan-coilok	Északi részen található szobák	Északi oldal 3 ütem	145	folyamatos		x	3			x									53 288 Ft
89.	YORK 4 csőesparapet Fan-coilok	Északi és keleti részen található irodák	Északi, keleti oldal 4. ütem	219	folyamatos		x	3			x									80 483 Ft
90.	Toshiba RAS 5M34S3 AV-E	Telefonközpont feijállomás	Telefonközpont/pince	2	folyamatos		x	12	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	9 800 Ft
91.	Mitsubishi split MUZ-GF71VE, 7,1 kW	0,4 kV-os elosztó	Pince	1	folyamatos		x	4			x									3 267 Ft
92.	EPCOOP EB-FHSO "6" légkezelő	Étterem	Étterem átjáró telefonközpont felé	1	napközben		x	6			x									4 900 Ft
93.	ALKO THERMF743	5. emeleti tárgyalók	Padlás	1	eseti		x	1												817 Ft
94.	ALKO THERMATU 12x12 légkezelő	5. emeleti tárgyalók	Padlás	1	eseti		x	4	x		x									3 267 Ft
95.	YORK-YCAR 120-38/B folyadék hűtő	5. emeleti tárgyalók	Padlás	1	eseti		x	4	x		x									4 133 Ft
96.	ALKO Fan-coilok	556,562,567,569		12	eseti		x	2			x									2 940 Ft
97.	Blue-Box Fan-coilok, H2O-472, 0,136 kW	512,515,520,528,532		15	eseti		x	2			x									3 675 Ft
98.	WOLF KG 100 légkezelő	7. emeleti tárgyalók	Padlás	1	nyári		x	4	x		x									4 900 Ft
99.	AERMIEC folyadék hűtő I.	WOLF KG 100 légkezelő	Padlás	1	nyári		x	2			x									2 467 Ft
100.	AERMIEC folyadék hűtő II.	WOLF KG 100 légkezelő	Padlás	1	nyári		x	2			x									2 467 Ft
101.	Airvent B20496 légkezelő	Fé-fűtő	Pince asztalos műhely	1	szakaszos		x	2			x									3 267 Ft
102.	Airvent B20496 légkezelő	Női fűtő	Pince tartózkodó mögött	1	szakaszos		x	2			x									3 267 Ft
103.	GENEX split	Pince tartózkodó	Pince	2	nyári		x	1				x								1 633 Ft
104.	ACSON ACK 36 AW + 4LC 30CW	Mosoda	Pince	2	nyári		x	1				x								817 Ft
105.	EICHLER COMPACT 400 légfüggőny	Főbejárat bal		2	eseti		x	1												817 Ft
106.	EICHLER COMPACT 400 légfüggőny	Főbejárat jobb		2	eseti		x	1												817 Ft
107.	EICHLER THQ 100 légfüggőny	Északi udvar kijárat, 005		1	eseti		x	1												408 Ft
			Berendezésszám:	856																

BARANKOVICS ISTVÁN IRODAHÁZ 1 HÓNAPRA ÖSSZESEN:

431 648 Ft

BARANKOVICS ISTVÁN IRODAHÁZ 1 ÉVRE ÖSSZESEN:

5 179 776 Ft

LÁTOGATÓKÖZPONT ÉS MÉLYGARAZS

3-

141.	CIAT Airtech 25 építőelemes befűvő-elszívó	Mélygarázs -2 helyiségcsoportok, tartózkodó, nyilvános WC	239, 196 szell. Gépház	2	folyamatos		x	4		x			x			x				13 067 Ft
142.	CIAT Airtech 75 építőelemes befűvő	101/1 parlamenti múzeum	103/1 XV. Udvar PM szellőzőgépház	1	folyamatos		x	4		x			x			x				6 533 Ft
143.	CIAT Airtech 40 építőelemes elszívó	101/1 parlamenti múzeum	101/1 parlamenti múzeum feletti tér	2	folyamatos		x			x			x			x				13 067 Ft
144.	CIAT Airtech 250 építőelemes befűvő-elszívó	Látogatóközpont területe	Látogatóközpont szell. Gépház	1	folyamatos		x	4		x			x			x				6 533 Ft
145.	CLH ECOLine KC befűvő	Látogatóközpont területe	196 szell. Gépház	1	folyamatos		x	4		x			x			x				3 267 Ft
146.	Rosenberg kalarifer		239,248,195 helyiségekben	7	folyamatos		x	2					x							11 483 Ft
147.	HELIOS B AMD 400/2 F300, füstmentesítés MHF1,MHF2	XV. Udvar PM kiállító tér	XV. udvar melletti gépház	2	eseti		x	2					x							3 267 Ft
148.	HELIOS InlineVent KD 355/6/70/40	Látogatóközpont összes vizesblokk elszívás	Rakparti rámpa alján fém álmennyezet revíziós ajtó felett	1	folyamatos		x	2					x							817 Ft
149.	HELIOS SilentBox 400F	Kávézó elszívás	Rakparti rámpa alján fém álmennyezet revíziós ajtó felett	1	szakaszos		x	2					x							817 Ft
150.	HELIOS RR100	227 vízgépészeti helyiség	228 vízgépészeti helyiség	1	eseti		x	2					x							817 Ft
151.	HELIOS KRW EC 400,	Autómosó állások szellőztetése, AM1, AM2	243 raktár	4	eseti		x	2					x							3 267 Ft
152.	HELIOS KRD EC 500/80/50,	L1 lépcsőház, Mélygarázs füstmentesítés	409 szellőző gépház	1	eseti		x	2					x							817 Ft
153.	HELIOS SB EC 200,	Tartózkodó helyiségcsoport vizesblokk elszívás, TVE	167 tároló	1	folyamatos		x	2					x							817 Ft
154.	HELIOS SB EC 250,	Tartózkodó helyiségcsoport teakonyha elszívás, TKE	167 tároló	1	folyamatos		x	2					x							817 Ft
155.	HELIOS SB EC 315,	Mélygarázs füstmentesítés, L2, L3 Lépcsőház előér befűvős	417, 420 szellőző gépház	2	eseti		x	2					x							1 633 Ft
156.	HELIOS SB EC 200,	Hosszúrampa helyiségcsoport szellőzés, 271, 272 Hulladéktraktórok elszívás	183 diszponibilis helyiség	2	eseti		x	2					x							1 633 Ft
157.	HELIOS SB EC 315,	159 UPS helyiség elszívás	196 szellőző gépház	1	eseti		x	2					x							817 Ft
158.	HELIOS ELS-V,	178 személyzeti WC elszívás, R1-E	178 személyzeti WC	1	folyamatos		x	2					x							817 Ft
159.	HELIOS AVD RK 1000/4-28°	L1,L2,L3 tülfnyomasos lépcsőház befűvő ventilátor, Mélygarázs füstmentesítés	409, 417, 420 szellőző gépház	3	eseti		x	2					x							4 900 Ft
160.	Airvent CVAB	153 -2 mozgásszerűlt Lift szellőzés, LKL	-2 mozgásszerűlt liftgépház külső fal	1	eseti		x	2					x							817 Ft
161.	FlaktiWoods 3WT-3LP-RBB-TB Jet típusú ventilátorok	-2,-3,-4 garázsstér	-2,-3,-4 garázsstér	90	eseti		x	2					x							73 500 Ft
162.	Woods HT160JMTSP/50/6/12/28 300°C/2 NA1600	Főszellőző ventilátorok (Kétrányú)MGV1, MGV2	230,232 szellőző gépház	2	eseti		x	2					x							3 267 Ft
163.	ATC RFA	K5tár és 56-os emlékhely	Északi, Déli szellőző alagút	2	folyamatos		x	2					x							1 633 Ft
164.	Légfüggöny, STIAVKLIMA ECON-C 200-W, 28,74kW	114 Képvisei beléptetés	XXVIII. Kapu	1	eseti		x	2					x							1 633 Ft
165.	Elszívóernyő Halton	Kávézó elszívás	140 konyha	1	szakaszos		x	2					x							1 633 Ft
166.	Helios KWL EC 500	Mélygarázs VIP vizesblokk szellőzés	174, 208, 308, 407	4	eseti		x	2					x							6 533 Ft
167.	Helios KWL EC 1800	Mélygarázs -2 autósos, kerékpáros vizesblokk szellőzés	239 szellőző gépház	2	eseti		x	2					x							3 267 Ft
168.	Helios KWL EC 2000	elszívás	195 raktár	1	eseti		x	2					x							1 633 Ft
169.	Légnedvesítő Condair MK5	XV. Udvar	103/1 XV. Udvar PM szellőzőgépház	1	szakaszos		x	2					x							2 450 Ft
			Berendezésszám:	224																

LÁTOGATÓKÖZPONT ÉS MÉLYGARAZS 1 HONAPRA ÖSSZESEN:

403 518 Ft

LÁTOGATÓKÖZPONT ÉS MÉLYGARAZS 1 ÉVRE ÖSSZESEN:

4 842 216 Ft

170.	régi VRV I. Daikin REYQ14P	Pince -II. emelet irodaház udvari szobák	Padlástér	1	hűt/fűt	40		2		x		x		5 767 Ft
171.	régi VRV II. Daikin REYQ14P	Pince -II. emelet irodaház udvari szobák	Padlástér	1	hűt/fűt	40		2		x		x		4 100 Ft
172.	régi VRV III. Daikin REYQ14P	Pince -II. emelet irodaház udvari szobák	Padlástér	1	hűt/fűt	40		2		x		x		4 100 Ft
173.	régi VRV IV. Daikin REYQ14P	Pince -II. emelet irodaház udvari szobák	Padlástér	1	hűt/fűt	40		2		x		x		4 100 Ft
174.	új VRV Daikin REYQ14T és REYQ10T	Fsz: - II. emelet utcai szobák, légszarnátható	Padlástér	2	hűt/fűt	40		2		x		x		8 200 Ft
175.	Daikin ERLQ011CW1 Altherma 1. hősziv.	III. és IV. emelet rezidencia és protokoll		1	hűt/fűt	40		2		x		x		4 100 Ft
176.	Daikin ERLQ011CW1 Altherma 2. hősziv.	III. és IV. emelet rezidencia és protokoll		1	hűt/fűt	40		2		x		x		4 100 Ft
177.	Daikin ERLQ014CW1 Altherma 3. hősziv.	III. és IV. emelet rezidencia és protokoll		1	hűt/fűt	40		2		x		x		4 100 Ft
178.	Fujitsu VRF rendszer AJV 144 LE LAH 45 kW	Bőrlemény	Kazánház feletti kültér	1	hűt/fűt	40		2		x		x		4 933 Ft
179.	Fujitsu VRF rendszer GALH kazettás beltéri	Bőrlemény	Alagsor	9			x	2		x		x		4 410 Ft
180.	Fujitsu VRF rendszer GALH oldalfali beltéri	Bőrlemény	Alagsor	4			x	2		x		x		1 960 Ft
181.	Légszarnátható beltéri egység FXDQ	Földszint-II. emelet		48			x	2		x		x		23 520 Ft
182.	Régi visszazertelt beltéri egység FXAQ	Pince - II. emelet		38			x	2		x		x		18 620 Ft
183.	Parapet beltéri FXLQ	Földszint		1			x	2		x		x		490 Ft
184.	DencoHappel GF32 fan-coil	III. és IV. emelet utcai front		15	hűt/fűt		x	2		x		x		7 350 Ft
185.	Daikin FWB03 légcs. Fan-coil	4.14. nappali		1	hűt/fűt		x	2		x		x		490 Ft
186.	Daikin RZQG100L8Y1 split klíma	0.07 - szerver		1	hűt/fűt	40		2		x		x		4 100 Ft
187.	LK01 Helios KWL EC 2600 Spro	Pince szinti légkezelő		1	fűt/hóvissz		x	2		x		x		1 633 Ft
188.	LK02 Helios KWL EC 1800 Spro	Tárgyaló légkezelő		1	fűt/hóvissz		x	2		x		x		1 633 Ft
189.	LK04 Helios KWL EC 1800 Spro	3. emeleti légkezelő		1	fűt/hóvissz		x	2		x		x		1 633 Ft
190.	LK05 Helios KWL EC 1200 Spro	Protokoll légkezelő		1	fűt/hóvissz		x	2		x		x		1 633 Ft
191.	LK06 Helios KWL EC 700d pro	Földszinti iltöző		1	fűt/hóvissz		x	2		x		x		1 633 Ft
192.	LV07 Helios Silentbox SB EC 160A	Elszívó ventilátor teakonyha észak SBEC160		1	elszív		x	2		x		x		817 Ft
193.	LV08 Helios Silentbox SB EC 315A	Elszívó ventilátor vizesblokk észak SBEC 315		1	elszív		x	2		x		x		817 Ft
194.	LV09 Helios RR EC 100	Vendéglakás elszívás 4.07		1	elszív		x	2		x		x		817 Ft
195.	LV10 Helios Silentbox SB EC 315A	Elszívó ventilátor vizesblokk dél SBEC315		1	elszív		x	2		x		x		817 Ft
196.	LV11 Helios Silentbox SVR 125 B	Elszívó ventilátor teakonyha dél SVR125B		1	elszív		x	2		x		x		817 Ft
197.	LV12 Helios GBW-EC 400A	Protokoll konyha elszívás		1	elszív		x	2		x		x		817 Ft
198.	LV13/1 Helios SKRWEC 355/60	Protokoll konyha befűtés SKRWEC355		1	befűtés		x	2		x		x		817 Ft
199.	LV14 Helios ELS-GÜ, V100/60	Fürdő elszívás, 3.11		1	elszív		x	2		x		x		817 Ft
		Berendezésszám:		140										

TISZA LAJOS IRODAHÁZ 1 HONAPRA ÖSSZESEN:

119 141 Ft

TISZA LAJOS IRODAHÁZ 1 ÉVRE ÖSSZESEN:

1 429 692 Ft

5.		SZABAD GYÖRGY IRODAHÁZ													
211.	kültéri egység: DAIKIN FHA50A, beltéri egység: DAIKIN RXM50M9 mennezet alatti burkolatos kivitel Qhutnevi =5,0 kW	Országház A13 gépészeti tér -kültéri egységek Országház A07 hangtechnika - beltéri egységek	Országház III. udvar	2	időszakos	40		x		2		x		x	3 267 Ft
212.	DAIKIN FWE 02030406 C5 T/F V1 fan-coil	Földszint	Aula álmennyezet	19	nyári		x	1				x			4 655 Ft
213.	DAIKIN FWF 03 B5 FV 1B fan-coil	Földszint	Aula álmennyezet	1	nyári		x	1				x			245 Ft
214.	DAIKIN FWE 070810 C5 T/F V1 fan-coil	Földszint	Aula álmennyezet	2	nyári		x	1				x			490 Ft
215.	DAIKIN FWE 04C5FV1B fan-coil	1. emelet	Tárgyaló, nyaktag	3	nyári		x	1				x			735 Ft
216.	DAIKIN FWE 06C5FV1B fan-coil	1. emelet	Tárgyaló, nyaktag	1	nyári		x	1				x			245 Ft
217.	DAIKIN FWE 08C5FV1B fan-coil	1. emelet	Tárgyaló, nyaktag	2	nyári		x	1				x			490 Ft
218.	DAIKIN FWE 04C5FV1B fan-coil	2. emelet	Tárgyaló, nyaktag	3	nyári		x	1				x			735 Ft
219.	DAIKIN FWE 06C5FV1B fan-coil	2. emelet	Tárgyaló, nyaktag	1	nyári		x	1				x			245 Ft
220.	DAIKIN FWE 08C5FV1B fan-coil	2. emelet	Tárgyaló, nyaktag	2	nyári		x	1				x			490 Ft
221.	DAIKIN FWE 04C5FV1B fan-coil	3. emelet	Tárgyaló, nyaktag	3	nyári		x	1				x			735 Ft
222.	DAIKIN FWE 06C5FV1B fan-coil	3. emelet	Tárgyaló, nyaktag	1	nyári		x	1				x			245 Ft
223.	DAIKIN FWE 08C5FV1B fan-coil	3. emelet	Tárgyaló, nyaktag	2	nyári		x	1				x			490 Ft
224.	DAIKIN FWE 04C5FV1B fan-coil	4. emelet	Tárgyaló, nyaktag	3	nyári		x	1				x			735 Ft

225.	DAIKIN FWE 46C5FV1B fan-coil	4. emelet	Tárgyaló, nyaktag	1	nyári	x	1			x											245 Ft
226.	DAIKIN FWE 48C5FV1B fan-coil	4. emelet	Tárgyaló, nyaktag	2	nyári	x	1			x											490 Ft
227.	DAIKIN FWE 44C5FV1B fan-coil	5. emelet	Tárgyaló, nyaktag	3	nyári	x	1			x											735 Ft
228.	DAIKIN FWE 46C5FV1B fan-coil	5. emelet	Tárgyaló, nyaktag	1	nyári	x	1			x											245 Ft
229.	DAIKIN FWE 48C5FV1B fan-coil	5. emelet	Tárgyaló, nyaktag	2	nyári	x	1			x											490 Ft
230.	DAIKIN FWE 44C5FV1B fan-coil	6. emelet	Tárgyaló, nyaktag	3	nyári	x	1			x											735 Ft
231.	DAIKIN FWE 46C5FV1B fan-coil	6. emelet	Tárgyaló, nyaktag	1	nyári	x	1			x											245 Ft
232.	DAIKIN FWVGDATN6V3 fan-coil	Országház A13 gépészeti tér	III. udvar gépészeti helyiség	2	nyári	x	1			x											490 Ft
233.	Ventilátor V4 -Air-Technik ISOR 250 EC 20, 600m3/h, 0,5 kW	Teakonyha elszívás	Irodaház tető	1	folyamatos	x	2			x											817 Ft
234.	Ventilátor V5 -Air-Technik WMB-355-150/5, 3500m3/h, 0,75 kW	WC elszívás	Irodaház tető	1	folyamatos	x	2			x											817 Ft
235.	Ventilátor V6 -Air-Technik ISOR 250 EC 20, 600m3/h, 0,5 kW	Hulladékátroló elszívás	Irodaház tető	1	folyamatos	x	2			x											817 Ft
236.	Ventilátor V1 -Air-Technik VHA-900-8, 36400m3/h, 15 kW	Lépcsőházi túlnyomás LPH1, déli nagy lépcsőház	Irodaház tető	1	alkalmi	x	2			x											3 267 Ft
237.	Ventilátor V2 -Air-Technik VHA-800-8, 26000m3/h, 9,2 kW	Lépcsőházi túlnyomás LPH2, nyugati kis lépcsőház	IRODAHÁZ 6.em lépcsőház álmennyezetében	1	alkalmi	x	2			x											3 267 Ft
238.	Ventilátor V3 -Air-Technik BVHA-F400-400-8, 7200 m3/h	Földszint füstelszívás	Irodaház tető	1	alkalmi	x	2			x											3 267 Ft
239.	V7 - Air-Technik VMA-630-200/6	Pince légpótló	IRODAHÁZ PINCE/PO2 álmennyezetében	1	alkalmi	x	2			x											1 633 Ft
240.	V8 -Air-Technik BVHA-F400-400-8	Pince füstelszívás	Irodaház tető	1	alkalmi	x	2			x											1 633 Ft
241.	LK1- Air technk Airisor 250 EC	Fogadó tér elszívásra	Országház A01 Fogadótér	1	alkalmi	x	2			x											1 633 Ft
242.	Helios RR160Belszívó	Fűtési gépház szellőztető	Irodaház tető	2	folyamatos	x	2			x											3 267 Ft
243.	VMC 355-2p axialventilator	Transzformátor szellőztető	Zöldterület alépfütnény	4	folyamatos	x	2			x											6 533 Ft
			Berendezésszám:	75																	

SZABAD GYÖRGY IRODAHÁZ 1 HÓNAPRA ÖSSZESEN:

44 428 Ft

SZABAD GYÖRGY IRODAHÁZ 1 ÉVRE ÖSSZESEN:

533 136 Ft

Berendezésszám összesen:

1409

ORSZÁGHÁZ, BARANKOVICS ISTVÁN IRODAHÁZ, LÁTOGATÓKÖZPONT ÉS MÉLYGARÁZS , TISZA LAJOS IRODAHÁZ, SZABAD GYÖRGY IRODAHÁZ KARBANTARTÁSI, SZIVÁRGÁSVIZSGÁLATI FELADATOK 1 ÉVRE VONATKOZÓ MUNKADÍJA (V oszlop) ÖSSZESEN*:

16 825 464 Ft

Dátum: 2022.12.12

(cégszerű) aláírás

A jelen táblázatban azon berendezések, amelyek esetében szivárgásvizsgálati feladatokat kell végezni a „H” oszlopban kék színnel kiemelve szerepelnek.

* A karbantartás körében elvégzendő feladat kiterjed (valamint a karbantartási díj tartalmazza) az ellenőrzések során tapasztalt, és a szerződéses időszak alatt felmerülő hibák (hiányosságok) megszüntetésére (a biztonságos üzemképesség fenntartásához szükséges hibaelhárításokra, javításokra) irányuló összes tevékenységre. A karbantartási, szivárgásvizsgálati feladatok, szolgáltatások díja, ellenértéke tartalmazza a karbantartás és szivárgásvizsgálat körébe tartozó összes feladat, szolgáltatás teljesítéséhez szükséges minden munkadíj költséget (a kiszállás költségével együtt) és a felhasznált segédanyagok díját. Azonban nem tartalmazza a karbantartás során beépített – segédanyagoknak nem minősített - anyagok és alkatrészek árát.