

EMLÉKEZTETŐ

Tárgy: A Parlament Delegációs Terem belső felújítása
Időpont: 2016. január 18.
Helyszín: Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Résztevők: - Kadlót András tűzoltó százados
- Lakk József tűzvédelmi szakértő

A konzultációra a Parlament főemeletén található Delegációs Terem felújításával kapcsolatban került sor.

A felújítás célja a meglévő bútorozatlan teremben helyreállítani az eredeti bútorzatot (fix padosorok, elnöki pulpitus) valamint korszerűsíteni a szellőzést, a világítást valamint a gyengeáramú rendszereket. A felújítás során a terem funkciója nem változik. azonban ezután nem egy multifunkciós terem, hanem egy fixen bútorozott előadóterem lesz.

A terem légcseréjét jelenleg biztosító szellőztetőgép a terem feletti padlástérben található, mely gép cserére kerül. A tervezés során felmerült, hogy a szellőztető gép, illetve a padlástérben elhelyezett gépek esetében hogyan kell alkalmazni a jelenleg hatályos OTSZ alábbi előírását:

33. § (6) Padlástérben csak külön helyiségben lehet elhelyezni, kialakítani központi szellőző és klíma berendezéseket.

A konzultáción az elhangzottak alapján a jelenlévők az alábbiakban állapodtak meg:

1. A jelenlévők egyetértenek abban, hogy a jelenlegi tűzvédelmi szabályozás alapján a nem tömegtartózkodásra alkalmas helyiségen belüli épületszerkezeteket (burkolatokat) nem érinti tűzvédelmi követelmény, illetve a terem berendezési tárgyai (padosrai) közötti útvonalak nem tekinthetők menekülési útvonalnak.
2. Az OTSZ 33.§ (6) bekezdés létesítési előírás, így annak betartása csak új telepítésű gépek esetén kötelező. A padlástérben már meglévő, cserével, átalakítással nem érintett gépek esetében a külön helyiség kialakítása nem szükséges.
3. Egy meglévő szellőző vagy klímagép cseréje esetében az OTSZ 33. § (6) bekezdése az átalakítás körében és mértékében kell alkalmazni, azaz amennyiben csak a gép cseréjéről van szó, és a padlástérben egyéb átalakítás nem történik, úgy a külön helyiség kialakítása nem követelmény, azonban figyelembe véve az épület jelentőségét, illetve az érintett tetőtér épületszerkezeteit a tűzvédelmi hatóság javasolja a szellőzőgép körül tűzterjedés elleni védelem kialakítását.

A felek a fentieket elfogadhatónak és a tervezés során betartandónak tartják.

A fenti emlékeztető nem minősül szakhatósági állásfoglalásnak.

Az emlékeztetőt összeállította: Lakk József tűzvédelmi szakértő

tervező részéről

szakhatóság részéről